

Etelä-Elimäen vesiosuuskunta

Vanhamaantie 12 B 1
47200 Elimäki

Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu	03.12.2024	Näytteenottaja	Juha Sipilä
	Saapunut laboratorioon	03.12.2024	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta
	Tutkimus alkoi	03.12.2024		
	Tutkimus valmis	09.12.2024		
	Yhteyshenkilö	Aleksi Laine, 044 974 0127, Toimitusjohtaja (kemisti FM)		

Näytteenottoaika: 10:17

Analyysi		7414-1 Verkostovesi Hannulankuja 33	Yksikkö	Menetelmä
Escherichia coli	1)	0	mpn/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit	1)	0	mpn/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Suolistoperäiset enterokokit	1)	0	pmy/100ml	SFS-EN ISO 7899-2:2000

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

1)=Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto Tutkittu vesinäyte täyttää tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Anja Hagman
Laboratorioinsinööri (DI)